

	санузле старшей группы на основании требований п.6.16.2 и п.6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»		
5	Установить на унитазы в туалетных помещениях всех групп детские сидения на основании требований п.6.16 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»	1.Заклучение договора на выполнение работ по установке сантехники	До 04.09.2020
6	Оборудовать в производственных и складских помещениях пищеблока вентиляцию с механическим побуждением на основании требований п.13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»	Заклучение договора на установку вентиляции	До 04.09.2020
7	Провести очистку и контроль за эффективностью работы вентиляционных систем приемных, игровых, спален, туалетных помещений, помещений медицинского назначения, зала для музыкальных и физкультурных занятий на основании требований п.8.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации	Заклучение договора на обслуживание вентиляции	До 04.09.2020