

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
2	В здании дошкольных групп помещение подвала не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.	ч.4, ст.4, ст.6, ст.83 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.08г.; ст.1;37«О пожарной безопасности» ФЗ №69 от 21.12.1994г.; п.14 таблица №1 п.9 НПБ 110-03*;	08.11.2020	
3	В здании дошкольных групп помещение подвала не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	ст.37 №69-ФЗ РФ от 21.12.1994; ч.4, ст.4, ст.6, ст.54, ст.84 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.08г.;п.3.1, табл.2 п.1 СП 3.13130.2009;п.3.1, п.3.2, п.5.1, табл.2 п.6 НПБ 104-03.	08.11.2020	


В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки. Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Кемерово,
г. Березовского и Кемеровского района
по пожарному надзору Т.А. Елонова
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)  . 11. 2019г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получило: Заведующий Кемеровской ЕД ОП № 11 . 11. 2019г.  (подпись)

* место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору